



測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(\*)

- ① 墨田清掃工場 1号炉 令和2年3月25日(水) 17時  
排ガス中の一酸化炭素濃度一時間平均値が156ppmを記録した。  
立上げシーケンス完了後、徐々にCO濃度が上昇した。  
燃焼空気量の調整等を行ったが燃焼が改善せず、維持管理値を逸脱した。  
復旧の見込みが立たないため、焼却炉を立下げた。

令和元年度 維持管理状況(3月1日～31日)＜工場設置計器の測定結果＞より