

令和2年度 維持管理状況(12月1日～31日)

<工場設置計器の測定結果>

| 清掃工場名 | 焼却能力  | 炉番号 | 処分した一般廃棄物        | ごみ焼却量     | 燃焼室ガス温度     | 集じん器入口ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度(煙突)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算) | 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去   |
|-------|-------|-----|------------------|-----------|-------------|------------|--|---|
|       | t/日   |     |                  | t         | ℃           | ℃          | ppm  |   |
| 有明    | 400   | 1号炉 | 可<br>燃<br>ご<br>み | 2,343.39  | 930～1,131   | 171～174    | 5～56                                       | ボイラ設備の除じんはボイラストロプロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。 |
|       |       | 2号炉 |                  | 5,568.26  | 1,027～1,226 | 171～175    | 1～29                                       |   |
| 千歳    | 600   | 1号炉 |                  | 5,294.74  | 991～1,207   | 164～170    | 0～16                                       |   |
| 墨田    | 600   | 1号炉 |                  | 14,022.31 | 1,037～1,161 | 164～180    | 0～2  |   |
| 北     | 600   | 1号炉 |                  | 13,400.85 | 986～1,133   | 159～162    | 2～20                                       |   |
| 新江東   | 1,800 | 1号炉 |                  | 13,586.38 | 951～1,174   | 169～174    | 0～11                                       |   |
|       |       | 2号炉 |                  | 14,437.37 | 974～1,153   | 166～170    | 0～16                                       |   |
|       |       | 3号炉 |                  | 14,498.63 | 908～1,168   | 165～170    | 0～2  |   |
| 港     | 900   | 1号炉 |                  | 7,005.55  | 996～1,347   | 163～174    | 0～56                                       |   |
|       |       | 2号炉 |                  | 6,875.71  | 1,043～1,309 | 165～169    | 1～45                                       |   |
|       |       | 3号炉 |                  | 2,602.06  | 1,020～1,312 | 145～165    | 2～51                                       |   |
| 豊島    | 400   | 1号炉 |                  | 4,912.80  | 870～923     | 160～162    | 2～52                                       |   |
|       |       | 2号炉 |                  | 2,082.38  | 863～923     | 159～160    | 0～27                                       |   |
| 渋谷    | 200   | 1号炉 |                  | 5,106.92  | 937～1,020   | 145～155    | 0～58                                       |   |
| 中央    | 600   | 1号炉 |                  | 5,242.40  | 961～1,081   | 149～152    | 1～20                                       |   |
|       |       | 2号炉 |                  | 4,119.30  | 963～1,096   | 149～152    | 0～7  |   |
| 板橋    | 600   | 1号炉 |                  | 6,812.05  | 954～1,183   | 158～162    | 0～35                                       |   |
|       |       | 2号炉 |                  | 6,707.03  | 966～1,210   | 156～160    | 0～6  |   |
| 多摩川   | 300   | 1号炉 |                  | 2,058.34  | 886～1,004   | 154～156    | 0  |   |
|       |       | 2号炉 |                  | 1,241.42  | 890～993     | 155        | 0  |   |
| 足立    | 700   | 1号炉 | 1,484.49         | 904～993   | 172～174     | 4～8        |  |   |
|       |       | 2号炉 | 8,068.65         | 909～1,020 | 172～174     | 0～11       |  |   |
| 品川    | 600   | 1号炉 | 7,365.27         | 957～1,098 | 170～171     | 0～43       |  |   |
|       |       | 2号炉 | 7,411.07         | 967～1,095 | 162～171     | 0～19       |  |   |
| 葛飾    | 500   | 1号炉 | 5,317.67         | 994～1,112 | 158～164     | 4～32       |  |   |
|       |       | 2号炉 | 6,762.71         | 954～1,115 | 159～161     | 3～38       |  |   |
| 世田谷   | 300   | 1号炉 | 3,125.20         | 919～1,036 | 167～186     | 0～48       |  |   |
|       |       | 2号炉 | 2,677.96         | 910～1,020 | 168～185     | 0～34       |  |   |
| 大田    | 600   | 1号炉 | 8,940.42         | 882～1,139 | 159～179     | 3～31       |  |   |
|       |       | 2号炉 | 8,982.29         | 905～1,152 | 152～170     | 4～54       |  |   |
| 練馬    | 500   | 1号炉 | 6,966.50         | 864～996   | 152～166     | 0～70       |  |   |
|       |       | 2号炉 | 4,022.04         | 869～991   | 152～166     | 0～21       |  |   |
| 杉並    | 600   | 1号炉 | 8,687.81         | 938～1,044 | 155～168     | 0～41       |  |   |
|       |       | 2号炉 | 8,546.30         | 937～1,020 | 152～162     | 0～32       |  |   |

注:大田清掃工場 第一工場、中防灰溶融施設、破砕ごみ処理施設は休止しています。