

令和3年3月24日
東京二十三区清掃一部事務組合

光が丘清掃工場における塩酸の漏えいとその対応について

本日、当組合が管理する光が丘清掃工場において、工場棟地下2階ポンプ室の設備から塩酸が漏えいしました。

現在は、流出防止措置を施し漏えいは止まり、安全を確保した状態になっています。なお、外部への影響はありません。

近隣にお住まいの方々をはじめ関係各位には、ご迷惑とご心配をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

- | | |
|---------|---|
| 1 発生日時 | 令和3年3月24日（水）午前7時20分頃 |
| 2 発生場所 | 練馬区光が丘五丁目3番1号
光が丘清掃工場 地下2階 ポンプ室 |
| 3 状 況 | 巡回点検中に塩酸の漏えいを確認し、漏えい箇所の調査を実施しました。その後、東京消防庁への通報を行い、協力を得ながら漏えい箇所の特定及び散水等の流出防止措置を実施しました。
なお、焼却炉についても停止しました。 |
| 4 被害状況 | (1) けが人等の人的被害はありません。
(2) 外部への影響はありません。
(3) 機器等への影響は調査中です。 |
| 5 処 理 等 | 漏えいした塩酸は適切な処理を行います。
原因などの詳細は調査中です。 |

問合せ先
東京二十三区清掃一部事務組合
施設管理部技術課
電話 03 (6238) 0745