

令和3年4月13日
東京二十三区清掃一部事務組合

光が丘清掃工場の再稼働について

当組合が管理する光が丘清掃工場は、塩酸の漏えいのため令和3年3月24日に焼却炉を停止しましたが、順次安全確認を行い、2炉ともに再稼働しましたのでお知らせします。

今後も丁寧に点検しながら、引き続き安定稼働に努めてまいります。

記

1 再稼働日

2号炉 令和3年3月30日（火）

1号炉 令和3年4月13日（火）

2 塩酸漏えい復旧作業の内容

(1) 漏えい場所の周囲の洗浄・清掃

(2) 漏えいした配管の交換及び各機器の点検・補修

問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合

施設管理部技術課

電話 03(6238)0745