



測定値が維持管理計画値を超過した理由(※)

※1 豊島清掃工場 1号炉 令和3年6月19日(土) 24:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で157ppmを記録した。

原因は給じん機の停止により、一時的にごみ供給が不能となったことによる。

直ちに助燃バーナの運転、給じん機内の点検及びパドル、スクリュの

動作確認を実施し、給じん機を定常状態に復旧させ、正常な燃焼状態

に回復した。

※2 渋谷清掃工場 1号炉 令和3年6月20日(日)15:00、令和3年6月23日(水)21:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で令和3年6月20日15時に101ppm、

令和3年6月23日21時に115ppmを記録した。

原因は、燃焼が不安定となり、燃焼空気が不足したことによる。

直ちに燃焼空気量の調整及び蒸発量設定値の変更による燃焼改善を図り、

正常な燃焼状態に回復した。

令和3年度 維持管理状況(6月1日～30日)＜工場設置計器の測定結果＞より