

測定値が維持管理計画値を超過した理由(※)

<逸脱理由>

*① 渋谷清掃工場 1号炉 令和3年10月12日(火)23:00、令和3年10月18日(月)9:00

令和3年10月19日(火)13:00

燃焼室ガス温度が、一時間平均値で令和3年10月12日23時に739℃、令和3年10月18日9時に825℃、令和3年10月19日13時に843℃を記録した。

原因は、燃焼不安定時に、燃焼空気が過多になったことによる。

直ちに燃焼空気量の手動介入、助燃、再燃バーナの運転を図り、正常な燃焼状態に回復した。

*② 渋谷清掃工場 1号炉 令和3年10月12日(火)23:00、令和3年10月18日(月)9:00、23:00

令和3年10月19日(火)1:00、11:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で令和3年10月12日23時に358ppm、

令和3年10月18日9時に144ppm、23時に61ppm、令和3年10月19日1時に94ppm、

11時に118ppmを記録した。

原因は、燃焼が不安定となり、一時的に燃焼空気が不足したことによる。

直ちに燃焼空気量の手動介入、助燃、再燃バーナの運転を図り、正常な燃焼状態に回復した。

令和3年度 維持管理状況(10月1日～31日) <工場設置計器の測定結果>より