

令和4年度 維持管理状況(1月1日～31日)

<工場設置計器の測定結果>

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した 一般廃 棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器 入口ガス温度	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (煙突) (O ₂ 12%換算)	冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積した ばいじんの 除去		
	t/日			t	℃	℃	ppm			
有明	400	1号炉	可	5,565.39	927 ~ 1,102	173 ~ 174	1~40	ボイラ設備の除じんはボイラストロブワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。		
		2号炉		5,312.57	1,025 ~ 1,207	171 ~ 174	3~47			
千歳	600	1号炉		11,735.00	873 ~ 1,122	159 ~ 163	0~2			
墨田	600	1号炉		3,567.39	1,012 ~ 1,139	164 ~ 178	0~2			
北	600	1号炉		12,276.47	946 ~ 1,114	150 ~ 157	1~37			
新江東	1,800	1号炉		燃	9,034.60	891 ~ 1,144	170 ~ 176		0~15	
		2号炉			13,961.99	984 ~ 1,161	173 ~ 178		0~30	
		3号炉			5,908.86	967 ~ 1,178	172 ~ 176		0~2	
港	900	1号炉			7,366.11	996 ~ 1,288	159 ~ 167		0~36	
		2号炉			7,499.91	928 ~ 1,224	164 ~ 169		1~40	
		3号炉			7,234.53	987 ~ 1,253	145 ~ 167		0~76	
豊島	400	1号炉			4,750.39	855 ~ 914	166 ~ 168		3~34	
		2号炉			4,150.00	859 ~ 915	164 ~ 166		1~22	
渋谷	200	1号炉			2,103.14	910 ~ 973	147 ~ 156		1~34	
中央	600	1号炉			こ	8,024.01	926 ~ 1,086		154 ~ 157	3~27
		2号炉				8,252.36	968 ~ 1,089		149 ~ 153	1~49
板橋	600	1号炉				6,310.78	1,014 ~ 1,245		157 ~ 161	0~17
		2号炉				定期点検補修				
多摩川	300	1号炉				3,872.80	913 ~ 1,005		155	0
		2号炉				2,435.06	891 ~ 986		155	0
足立	700	1号炉	8,395.34			892 ~ 1,027	171 ~ 173	0~11		
		2号炉	8,532.69			894 ~ 1,014	171 ~ 172	0~3		
品川	600	1号炉	み			2,442.62	956 ~ 1,115	175 ~ 176	0~48	
		2号炉				7,416.88	904 ~ 1,097	174 ~ 176	0~30	
葛飾	500	1号炉		6,371.84		1,036 ~ 1,155	146 ~ 178	0~30		
		2号炉		6,303.98		969 ~ 1,139	159 ~ 176	3~24		
世田谷	300	1号炉		680.94		950 ~ 1,030	176 ~ 183	0~76		
		2号炉		4,345.65		942 ~ 1,037	176 ~ 191	0~51		
大田	新	600		1号炉		1,332.51	925 ~ 1,108	154 ~ 171	3~34	
		2号炉		8,985.16		889 ~ 1,137	154 ~ 172	2~32		
	第一	600		1号炉		3,057.64	851 ~ 959	165	3~16	
		2号炉		1,865.34	845 ~ 948	165	4~20			
		3号炉		定期点検補修						
練馬	500	1号炉		2,733.89	884 ~ 988	152 ~ 160	0~3			
		2号炉		6,533.36	868 ~ 1,008	150 ~ 169	0~5			
杉並	600	1号炉		1,392.48	881 ~ 1,005	152 ~ 165	0~13			
		2号炉		8,320.50	904 ~ 1,074	151 ~ 163	0~13			
光が丘	300	1号炉	758.75	935 ~ 1,038	155 ~ 173	3~13				
		2号炉	4,440.45	915 ~ 1,076	155 ~ 177	3~25				

注: 中防灰溶融施設、破碎ごみ処理施設は休止しています。