

令和 5 年 11 月 20 日
東京二十三区清掃一部事務組合

粗大ごみ破碎処理施設の火災について

令和 5 年 11 月 18 日（土）に発生した標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 1 発生日時 令和 5 年 11 月 18 日（土）9 時 15 分（火災警報発報）
- 2 発生場所 粗大ごみ破碎処理施設（江東区海の森二丁目 4 番 79 号）
- 3 内 容 粗大ごみを破碎したごみがコンベヤ上で発火し、ごみと鉄を選別する磁選機や排出コンベヤが焼損しました。なお、自衛消防隊員の 1 名が体調不良を訴え、救急搬送されましたが、検査の結果、問題なく即日復帰しております。
- 4 経 過
令和 5 年 11 月 18 日
9 時 15 分 火災警報が発報
9 時 18 分 自衛消防隊により初期消火開始
9 時 20 分 公設消防を要請
9 時 35 分 公設消防が到着、消火開始
13 時 52 分 公設消防により鎮火確認
- 5 出火原因
東京消防庁によると、「焼けたごみの中からリチウムイオンバッテリーなどの電池類が見つかったことから、出火原因はごみの中に含まれる電池類の可能性が高い」とのことでした。
- 6 対 応
粗大ごみは、不燃ごみ処理センターのヤードで受け入れるため、23 区の搬入への影響はありません。