



お知らせ

2024.03.29

会場建設現場における事故報告

2024年3月28日（木曜日）10:55頃、グリーンワールド（GW）工区の屋外イベント広場横、東側のトイレ1階で、溶接作業中に発生した火花が、配管ピット内に溜まった可燃性ガスに引火したことにより、1階床が破損しました。この事故による、けが人はありません。

現在、GW工区では火花が発生する作業はすべて停止しています。今後速やかに消防局による現場検証を踏まえ、再発防止策を作成し、作業を再開する予定です。

事故発生日時

2024年3月28日（木）10:55頃

人的被害

なし

物的被害

GW工区イベント広場横、東側のトイレ1階 コンクリート床の破損、床点検口の破損

現在の状況及び今後の方針

可燃性ガスが溜まらないよう、再発防止策を徹底したうえで、作業を再開します。

