

令和6年4月17日
東京二十三区清掃一部事務組合

京浜島不燃ごみ処理センターの火災について

令和6年4月16日（火）に発生した標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 1 発生日時 令和6年4月16日（火）午後6時35分（火災警報発報）
- 2 発生場所 京浜島不燃ごみ処理センター（大田区京浜島三丁目7番1号）
鉄分減容室 鉄分圧縮機内
- 3 内 容 不燃ごみを破砕、磁選した後の鉄くずが滞留している鉄分圧縮機内で発火しました。
- 4 経 過
午後6時35分 火災警報が発報、現場調査を開始
午後7時41分 発火点特定後、公設消防に通報
午後7時50分 公設消防が到着、消火開始
午後9時47分 公設消防により鎮火確認
- 5 出火原因
東京消防庁によると、特定はできないがリチウムイオン電池の可能性が高いとのことでした。
- 6 対 応
不燃ごみは、不燃ごみ処理センターのヤードで受け入れるため、23区の搬入への影響はありません。

問合せ先
施設管理部技術課技術係
電話番号 03-6238-0745