

令和6年4月19日

報道機関各位

長岡市環境部環境施設課長

中之島信条クリーンセンター不燃・粗大ごみ処理施設での火災について

中之島信条クリーンセンター内不燃・粗大ごみ処理施設（中条新田1080-2）において、火災が発生しました。このことにつきまして、下記のとおり概要をお知らせします。

記

1 発生日時

4月19日（金） 午前10時40分ごろ

2 概要

- ・ クリーンセンター内の不燃粗大ごみ高速回転破砕機付近から出火。
- ・ 午前10時47分消防へ通報、午前11時15分消防が現場に到着。
- ・ 午後0時23分火勢鎮圧（消火活動により火災の勢いを弱くした状態）。
- ・ 午後1時12分鎮火（火災が消火され、消火活動の必要が無くなった状態）。
- ・ 人的被害はありません。
- ・ 詳細な被害状況については調査中です。

3 原因

不燃ごみの破砕処理作業中、混入していた小型充電式電池（リチウムイオン電池）から出火したと思われるが、現在調査中。

4 外部および周辺環境への影響

クリーンセンター敷地内での火災であり、外部への影響はありません。

5 その他

- ・ ごみステーションにおける回収、およびクリーンセンターへのゴミの直接の持ち込みは通常どおり実施します。
- ・ 燃やすごみ・燃やさないごみについてはできる限りごみステーションに、粗大ごみについては戸別回収にご協力ください。
- ・ 同様の火災が起きないよう、市民には市広報誌などを通じて、正しいごみの分別の徹底をあらためてお願いします。

（問い合わせ：長岡市環境施設課 平澤 TEL0258-24-2838）