令和6年度　維持管理状況（1月1日～31日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	5,237.81	936　～　1,121	173　～　175	0～43	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		5,105.05	972　～　1,156	172　～　176	0～52	
千　歳	600	1号炉		12,234.17	909　～　1,092	159　～　168	0	
墨　田	600	1号炉		3,406.40	1,028　～　1,177	149　～　155	0～1	
新江東	1,800	1号炉		3,519.84	927　～　1,120	173　～　176	1～13	
		2号炉		14,035.64	939　～　1,188	174　～　178	0～19	
		3号炉		14,258.35	941　～　1,182	170　～　175	0～5	
港	900	1号炉		8,198.34	1,053　～　1,355	165　～　169	0～50	
		2号炉		273.83	1,170　～　1,188	168	6～7	
		3号炉		6,112.46	1,051　～　1,353	157　～　168	0～53	
豊　島	400	1号炉		4,664.11	844　～　906	166　～　168	1～48	
		2号炉		4,183.51	858　～　919	164　～　166	0～45	
渋　谷	200	1号炉		1,639.48	945　～　1,024	154　～　157	0～43	
中　央	600	1号炉		7,740.94	909　～　1,236	159　～　163	0～23	
		2号炉		7,826.83	890　～　1,117	158　～　163	0～18	
板　橋	600	1号炉	燃	6,621.18	934　～　1,221	156　～　160	0～41	
		2号炉		2,569.45	1,070　～　1,230	159　～　165	0～2	
多摩川	300	1号炉		3,655.77	904　～　1,062	155	0～3	
		2号炉		3,686.76	895　～　1,004	155	0～5	
足　立	700	1号炉		7,085.79	893　～　1,038	173　～　174	3～7	
		2号炉		8,030.11	928　～　1,031	171　～　173	2～5	
品　川	600	1号炉		2,060.97	875　～　1,063	174　～　176	0～2	
		2号炉		7,424.12	935　～　1,091	174　～　176	0～29	
葛　飾	500	1号炉	ご	5,971.72	991　～　1,120	159　～　161	1～34	
		2号炉		6,005.52	991　～　1,150	160	2～20	
世田谷	300	1号炉		1,263.61	860　～　1,009	169　～　183	0～84	
		2号炉		4,226.44	896　～　1,041	177　～　196	0～28	
大田　新	600	1号炉		4,060.48	867　～　1,107	154　～　174	2～18	
		2号炉		8,180.69	877　～　1,132	156　～　174	1～81	
大田　第一	600	1号炉		2,060.30	849　～　925	165	3～26	
		2号炉		焼却炉停止中				
		3号炉		2,362.17	865　～　938	165	0～6	
練　馬	500	1号炉	み	6,894.15	909　～　1,021	152　～　172	0～9	
		2号炉		5,279.81	905　～　1,038	151　～　170	0～17	
杉　並	600	1号炉		2,065.10	894　～　980	155　～　164	0～4	
		2号炉		7,658.41	900　～　1,024	152　～　162	0～39	
光が丘	300	1号炉		1,313.37	859　～　1,048	154　～　172	2～23	
		2号炉		4,374.51	846　～　1,053	154　～　179	3～35	
目　黒	600	1号炉		7,592.31	895　～　1,023	152　～　173	0～22	
		2号炉		7,576.46	865　～　1,004	153　～　174	2～33	

中防灰溶融施設は休止しています。