

令和7年度 維持管理状況(12月1日～31日)

<工場設置計器の測定結果>

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量 t	燃焼室ガス温度 °C	集じん器 入口ガス温度 °C	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (煙突) (O ₂ 12%換算) ppm	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した ばいじんの除去	ボイラ設備の除じんはボイラストーブ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
有明	400	1号炉	可燃ごみ	4,481.39	948 ~ 1,137	173 ~ 175	0~30		
		2号炉		3,253.35	977 ~ 1,155	171 ~ 175	1~28		
千歳	600	1号炉		4,262.57	983 ~ 1,106	158 ~ 164	0~8		
墨田	600	1号炉		11,871.45	1,008 ~ 1,127	154 ~ 156	0~2		
新江東	1,800	1号炉	燃ごみ	13,764.85	961 ~ 1,144	172 ~ 176	1~17		
		2号炉		14,002.68	962 ~ 1,145	173 ~ 178	0~7		
		3号炉		14,181.42	870 ~ 1,082	170 ~ 176	0~37		
港	900	1号炉	燃ごみ	6,934.15	1,059 ~ 1,321	163 ~ 166	0~53		
		2号炉		6,248.65	1,047 ~ 1,270	166 ~ 168	2~82		
		3号炉		1,218.61	1,063 ~ 1,284	154 ~ 167	3~84		
豊島	400	1号炉		4,729.06	822 ~ 903	167 ~ 168	1~52		
		2号炉		2,872.91	852 ~ 920	165 ~ 166	3~66		
渋谷	200	1号炉		4,705.20	877 ~ 1,039	149 ~ 156	0~20		
中央	600	1号炉		3,632.91	946 ~ 1,112	159 ~ 162	3~9		
		2号炉		7,602.79	951 ~ 1,060	159 ~ 162	0~14		
板橋	600	1号炉	燃ごみ	6,514.48	1,076 ~ 1,243	152 ~ 164	1~56		
		2号炉		6,613.58	1,013 ~ 1,283	160 ~ 166	0~44		
多摩川	300	1号炉	燃ごみ	3,622.72	889 ~ 1,024	154 ~ 155	0~4		
		2号炉		1,409.69	885 ~ 975	155	0~6		
足立	700	1号炉		2,097.42	909 ~ 1,003	173 ~ 175	2~21		
		2号炉		8,035.88	917 ~ 1,018	172 ~ 173	1~6		
品川	600	1号炉		7,666.09	894 ~ 1,064	174 ~ 176	0~13		
		2号炉		7,595.25	903 ~ 1,048	174 ~ 175	0~19		
葛飾	500	1号炉		6,167.02	968 ~ 1,182	158 ~ 162	1~43		
		2号炉		5,571.42	1,024 ~ 1,179	159 ~ 161	2~14		
世田谷	300	1号炉		2,859.47	859 ~ 1,029	168 ~ 188	0~74		
		2号炉		776.83	894 ~ 1,024	176 ~ 191	0~31		
大田	新	1号炉	燃ごみ	7,460.30	856 ~ 1,075	150 ~ 169	2~28		
		2号炉		7,674.83	876 ~ 1,080	151 ~ 168	2~18		
第一	600	1号炉	燃ごみ	1,728.99	830 ~ 929	165	4~28		
		2号炉		1,022.94	818 ~ 929	165	3~61		
		3号炉		1,993.50	816 ~ 974	164 ~ 166	1~29		
練馬	500	1号炉		6,848.84	901 ~ 1,044	152 ~ 170	0~8		
		2号炉		3,879.81	900 ~ 1,054	152 ~ 170	0~7		
杉並	600	1号炉		7,686.20	890 ~ 997	154 ~ 169	0~14		
		2号炉		7,538.56	890 ~ 989	152 ~ 163	0~16		
光が丘	300	1号炉		3,812.95	895 ~ 1,008	148 ~ 168	3~24		
		2号炉		4,330.75	908 ~ 1,044	150 ~ 172	4~27		
目黒	600	1号炉		6,777.74	889 ~ 1,043	152 ~ 174	0~46		
		2号炉		4,852.67	863 ~ 999	155 ~ 170	1~21		

中防灰溶融施設は休止しています。